

Protokol o určení vonkajších vplyvov**Tabuľka určenia vonkajších vplyvov - spracované podľa STN 33 2000-5-51 (05/2010) a STN 33 2000-1 (04/2009) - príloha ZA.1**

KÓD - VONKAJŠÍ VPLYV	Vonkajšie okolie objektu, 1.01-závetrie, 2.09-strecha	0.01, 0.02, 0.03-sklad, 1.02-zádverie, 1.03, 1.14, 2.01-chodba, 1.04, 1.05, 2.03-kancelária, 1.06-sklad na kabáty, 1.07, 1.08 – spoločenská sála, 1.09- zasadačka, 1.13-zádverie kuchyne, 2.02-rokovaná miestnosť, 2.04-premietacia miestnosť, 2.05- balkón, 2.06, 2.07, 2.08-knižnica, 2.10-posilňovňa	1.10-sklad kuchyne, 1.11- kuchyňa, 1.12- WC, 1.15-WC muži, 1.16-WC ženy
A – Prostredie			
AA - Teplota okolia	AA3+AA4	AA5	AA5
AB – Atmosférická vlhkosť	AB3+AB4	AB5	AB5
AC - Nadmorská výška	AC1	AC1	AC1
AD - Výskyt vody	AD3 (atmosferické vplyvy, nie mokrú prostredie v technologickom procese)	AD1	AD2
AE - Výskyt cudzích pevných telies	AE3	AE1	AE3
AF - Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF2	AF1	AF1
AG - Mechanické namáhanie – nárazy, otrasy	AG2	AG1	AG2
AH - Vibrácie	AH2	AH1	AH2
AJ – Iné mechanické namáhania	--	--	--
AK - Výskyt rastlínstva a/alebo plesní (flóra)	AK1	AK1	AK1
AL - Výskyt živočíchov (fauna)	AL1	AL1	AL1
AM - Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy	AM1-1	AM1-1	AM1-1
AN - Slnéčné žiarenie	AN1	AN1	AN1
AP - Seizmické účinky	AP1	AP1	AP1
AQ - Blesk	AQ1	AQ1	AQ1
AR - Pohyb vzduchu	--	AR1	AR1
AS - Vietor	AS1	--	--
AT – Snehová pokrývka	AT1	--	--
AU – Námraza	AU2	--	--
B - Využitie (budovy)			
BA - Schopnosť osôb	BA1	BA1	BA1
BB – Elektrický odpor ľudského tela	--	--	--
BC - Dotyk osôb s potenciálom zeme	BC1	BC1	BC1
BD - Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1	BD1	BD1
BE - Povaha spracovávaných a skladovaných látok	BE1	BE1	BE1
C - Konštrukcia budovy			
CA - Stavebné materiály	CA1	CA1	CA1
CB - Konštrukcia stavby	CB1	CB1	CB1

V Humennom,

Zapísal: Ing. Ján Kava

