

o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-1 (04/2009) a STN 33 2000-5-51 (05/2010)

Ing. Ján Kava – projektant elektrických zariadení

Třebíčska 9, 066 01 Humenné, Mobil: 0905 521 207, e-mail: e-mail: jan_kava@orangemail.sk

IČO: **34 567 861**, DIČ: **1030511625**, Obch. reg.: Ev. č.: ŽO-98/19650/000, reg. č. 546/98

Zloženie komisie:

1, Ing. Ján Kava - projektant elektro časti – predseda komisie



.....

2, Ing. arch. Peter Doričko – projektant stavebnej časti

.....

pre

Stavba: **Dom kultúry Kvakovce, okres Vranov nad Topľou**

Objekt: **SO 01 – Dom kultúry – vnútorná elektroinštalácia**

Investor: **Obecný úrad Kvakovce, Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa**

Miesto: **Kvakovce, parcela číslo 47/1**

Stupeň: **Projekt pre realizáciu**

Zák. číslo:

Podklady použité pre vypracovanie protokolu:

Projekt stavebnej časti pre daný objekt

Katalógové listy použitých zariadení

Súvisiace normy a predpisy STN:

STN 33 2000-1 (04/2009)

Elektrické inštalácie budov

Časť 3 : Stanovenie základných charakteristík

STN 33 2000-5-51 (05/2010)

Elektrické inštalácie budov

STN 33 2000-5-51/A11 – zmena A11 (12/2013)

Časť 5 : Výber a stavba elektrických zariadení

STN 33 2000-5-51/O1 – oprava 1 (12/2013)

Kapitola 51 : Spoločné pravidlá

Prílohy: P.02-1 – Tabuľka určenia vonkajších vplyvov - príloha ZA.1

Daný objekt slúži ako kultúrny dom pre usporadúvanie rôznych spoločenských podujatí, a k ním prislúchajúcich priestorov, a pre potreby obecného úradu – kancelárie, knižnica. Jedna sa o tehlovú stavbu postavenú koncom sedemdesiatych rokov minulého storočia. Je to čiastočne trojpodlažná budova. Pri plnej prevádzke sa ráta s maximálnym počtom osôb do **180** (návštevníci a personál – zabezpečené prevádzkovými predpismi). Elektroinštalácia v zhromažďovacích priestoroch má byť prevedená káblami v bezhalogénovom prevedení, odolné proti šíreniu plameňa. Káble spĺňajú požiadavku požiarnej ochrany – STN 92 0203 (01/2013) – Príloha B – B2ca - s1, d1, a1.

Požadované opatrenia vzhľadom na určené prostredie:

V objekte nie sú kladené zvláštne požiadavky na prostredie.

Elektrické zariadenia na horľavých látkach a v nich riešiť podľa STN 33 2312 (09/2013) - Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v pevných horľavých materiáloch a na nich

Elektrické zariadenia v ostatných priestoroch riešiť podľa platných noriem a predpisov.

V Humennom,



Ing. Ján Kava

Zapísal:

Projektant elektrotechnických zariadení

Třebíčska 9, 066 01 Humenné

Mobil: 0905 521 207, e-mail: jan_kava@orangemail.sk